

ТОВ «БУДИНОКК»

08700, м. Обухів, вул., Яровівська, буд. 38

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ № 1080

на залізобетонні та бетонні вироби

Дата видачі паспорта 25.03.2026 року

Серія/ДСТУ Б В.2.6-108:2010

Адреса споживача _____

Перелік та марка виробів	К-ть виробів кожної марки	Дата виготовлення виробів	Номер партії	Проектна марка (клас) бетону	Відпускна міцн.бетону на стиск МПа	Клас поверхні	Марка бетону по морозост.	Марка бетону по водоне проникн.
ФБС 24.4.6	260	15.02.2026	15/02	В 15	ПЗВ15М200	A7	F 50	W 4
ФБС 24.4.6	150	10.02.2026	10/02	В 15	ПЗВ15М200	A7	F 50	W 4

Матеріали 1-го класу по вмісту природних радіонуклідів . Досягнення проектного класу бетону та стискання при нормальних умовах твердіння згідно ДСТУ БВ.2.7-224-2009 гарантується на 28 добу після виготовлення виробів

Технолог _____